

各位

会社名 KYB株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 大野 雅生

当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの 検査工程等における不適切行為に関する対応の進捗について

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について（以下、本件）」に関する進捗についてご報告いたします。（2019年4月15日時点）

1. 構造安全性の検証の状況（対象建築物：998件）

- 1) 構造安全性の検証が不要な物件※1：183件
- 2) 構造安全性の検証が必要な物件のうち検証済みのもの※2：691件
- 3) 構造安全性の検証が必要な物件のうち検証未了のもの※3：124件

※1 竣工前物件や、付加的に制振部材を設置した物件である等のため。

※2 検証済みのものはすべて当面の構造安全性が確認されている。

※3 第三者機関の確認が未了のもの。

2. 交換等※4の状況（対象建築物：998件）

- 1) 交換等開始：108件
- 2) 交換等完了※5：52件

※4 納入済品引取り再調整等含む。

※5 交換作業等が完了した物件数であり、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。

3. 大臣認定仕様と異なる材質使用に対する対応

本件に関する大臣認定と異なる材質（ピストン及びパッキン、塗料、その他材料）につきましては、大臣認定取得が完了いたしました。

以上

本件に関するお問い合わせ先

KYB株式会社 「免震・制振用オイルダンパーお客様ご相談窓口」
フリーダイヤル TEL.0120-247-852
※24時間受付対応、土・日・祝日含む

但し、行政機関、報道機関からのお問い合わせは以下にお願いします。

KYB株式会社 「免震・制振用オイルダンパー報道機関等窓口」
TEL.03-6689-0613